

Nr înregistrare DeC_2024_00020/08.07.2024

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE EUROPEANĂ (CE)

Noi

Nume Companie	Rombat (Metair Groupe)
Adresa	Drumul Cetății, 4
Cod Poștal	420129
Oraș	Bistrița
Țara	România
Telefon	+40 263 238 160
email	rombat@rombat.ro

declarăm pe propria răspundere că, prezenta Declarație de Conformitate se aplică următoarelor produse de tipul baterii acide cu plumb pentru pornire :

Chimia Bateriei	Tehnologia bateriei	Gama
Plumb acid	AGM VRLA	Staționare AGM VRLA

Bateriile menționate anterior sunt în conformitate cu legislația armonizată relevantă a Uniunii Europene :

- REGLEMENTAREA (EU) 2023/1542 cu privire la baterii și deșeurile de baterii
- REGLEMENTAREA (EC) 1907/2006 referitoare la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice.
- Directiva 2000/53/EC ,privind vehiculele scoase din uz.

Pentru producerea și testarea bateriilor s-au aplicat următoarele standarde armonizate și specificații tehnice:

EN 60896-11:2004	Baterii staționare cu plumb - acid. Partea 11: Baterii de tip deschis. Prescripții generale și metode de încercare
EN 60896-21:2004	Baterii staționare cu plumb - acid. Partea 21: Tipuri de etanșe cu supape; Metode de încercare.
EN 60896-22:2004	Baterii staționare cu plumb - acid. Partea 22: Tipuri de etanșe cu supape; Prescripții.

08.07.2024

Daniel IUHAS

Manager Calitate



Alin IOANES

CEO



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE EUROPEANĂ (CE)

(Anexa)

Gama	Tensiunea(V)	Capacitatea (Ah)	Chimia bateriei	Tehnologia	Utilizare
STATIONARE	6	5	Plumb acid	VRLA AGM	Sisteme de siguranța și alarmă, UPS putere mică, iluminat de urgență, unelte electrice și jucării
		10			
	12	4			
		5			
		7			
		9			
		12			
		18			
		24			
		26			
		35			
		40			
		50			
		55			
		70			
	12	65	Plumb acid	VRLA GEL	
STAIONARE	6	224	Plumb acid	VRLA AGM	Stocarea energiei solare și eoliene, sisteme de comunicații, UPS, platforme electrice de ridicat, scaune cu rotile, etc.
	12	85			
		100			
		150			
		200			
		250			
		260			